


OZNACZENIA:

- — — — — istniejąca instalacja gazowa bez zmian
- — — — — projektowana instalacja gazowa

| | | | | |
|-------|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|
| 8 | | 2 | | |
| 7 | Monozłącze gazomierza | 2 | | |
| 6 | Szafka gazowa | 1 | 600x800x250 | dla dwóch gazomierzy |
| 5 | Kurek kulowy | 4 | 1 1/4" | |
| 4 | Gazomierz miechowy | 1 | G2,5, r=130 | dostarcza zakład gazu |
| 3 | Gazomierz miechowy | 1 | G4 | istniejący |
| 2 | Reduktor ciśnienia gazu | 1 | MR10F/A | istniejący |
| 1 | Kurek główny | 1 | DN15 | istniejący |
| Numer | Urządzenie | Ilość | Opis | Uwagi |

| | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------|---|---------|
|  INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA | | 34-100 Wadowice ul.dr.J.Putka 5 tel: 600 812 680 ekosystem@wp.pl | | Temat: Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu | |
| Inwestor: Gmina Spytkowice ul.Zamkowa 12 34-116 Spytkowice | | | | Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek oświaty-przedszkole 34-115 Ryczów, ul. Parkowa 9, dz.nr 1287/5 jedn.ewid.121806_2 Spytkowice, obręb 0004 Ryczów | |
| | Nazwisko | Specjalność | Nr upr. | Podpis | Data |
| Projektował | mgr inż. M.Wodniak | instalacyjna | MAP/0365/PWOS/08 | | 04.2020 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sprawdził | inż. Ł.Karpiński | instalacyjna | MAP/0109/POOS/05 | | 04.2020 |
| | | | | Tytuł rysunku: PUNKT RED.-POMIAROWY | |
| | | | | Branża/Stadium: Instalacje sanitarne/PB | |
| | | | | Skala: bez skali | |
| | | | | Nr rys. 6 | |